

澄清文件

项目名称：中国商飞公司安全质量提升中心客户服务分中心建设

发布时间：2024年10月17日

回收应答文件时间：2024年10月24日16时前

本次澄清：

1. 去除响应单位资质“*”号项要求“展览工程资质二级及以上”；
2. 再次踏勘时间为2024年10月25日、10月28日，踏勘前请提前联系陈宇18019196415、孔万里18019196725进行提前预约；
3. 回收应答文件时间：2024年10月31日16时前；
4. 按原竞争性谈判邀请文件参与踏勘的供应商提交的应答文件仍然有效。

上海飞机客户服务有限公司
采购与供应商管理部

2024年10月24日



中国商飞公司安全质量提升中心客户服务分中心建设布展工程

答疑文件

- 1、 现有招标文件第六章附件二所提供报价清单非 ZBQ 定额工程量清单，按此表套定额项目编码可能不统一造成计价不统一；

答：如经勘查后未发现清单数量有问题，则根据本清单填写金额即可（摊入措施费、税费、垃圾清运费、现场杂物搬运处置费、第三方空气检测费）

- 2、 清单空调改造内容为风机盘管及风口改造，与踏勘现场交底不同，现场交底为考虑配备与现有大金品牌一致的新装空调设备，按图纸所示为除现场目前一台内机，增加一拖三中央空调，请确认最终报价方案；

答：按实际现场情况 考虑采用大金品牌（或同等标准水平）VRV 一拖多小型中央空调。

- 3、 清单内容未见保洁、空气检测、成品保护等关联单项；

答：上述无须单独报价但均须考虑费用，施工时须保护本项目相关购置的物品设施。

- 4、 展厅弱电机房因多媒体集成设备较多，建议安装独立空调分体机，确保 24 小时独立运行；

答：可考虑增加一台 2 匹吊顶机接入 VRV 一拖多小型中央空调。

5、 施工用水用电是否单独计费；

答：免费供施工队使用，无须计费。

6、 踏勘现场交底西侧建筑玻璃贴单反隔热膜，现有清单未列（会补入清单，还是仅报价考虑）；

答：请列入西侧玻璃隔热膜，包干报价。

7、 现场老师说的移动门须达到消防要求？

答：现场自动感应门需满足消防要求。